

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01616/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРЯНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
(ООО «БЗТМ»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 241047, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК ГОРОД, 2-Я МИЧУРИНА УЛИЦА, ДОМ 2А, ОФИС 308.

ОГРН 1033265004519, ИНН 3234045370. Телефон: +7(4832) 60-67-67, адрес электронной почты: shipilov@bztm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРЯНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
(ООО «БЗТМ»).

Место нахождения: 241047, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК ГОРОД, 2-Я МИЧУРИНА УЛИЦА, ДОМ 2А, ОФИС 308.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 241047, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК ГОРОД, 2-Я МИЧУРИНА УЛИЦА, ДОМ 2А.

ОГРН 1033265004519, ИНН 3234045370. Телефон: +7(4832) 60-67-67, адрес электронной почты: shipilov@bztm.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия прошивные теплоизоляционные, на основе матов или холстов (маты) из базальтового супертонкого волокна, марок: ОГНЕМАТ ЭкоВент, МПБ (ТИБ), без обкладки; ОГНЕМАТ ЭкоВент-Ф, МПБ (ТИБ)-Ф, в обкладке из алюминиевой фольги; МПБ (ТИБ)-СТ, в обкладке из стеклоткани; МПБ (ТИБ)-БТ, в обкладке из базальтовой ткани; МПБ (ТИБ)-КТ, в обкладке из кремнеземной ткани; ОГНЕМАТ ЭкоВент-ФМС, МПБ (ТИБ)-ФМС, в обкладке из алюминиевой фольги и металлической сетки; общей толщиной от 20 до 120 мм, плотностью от 25 до 100 кг/м³, выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-02500345-2003 «Холст и маты прошивные из базальтового супертонкого волокна. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1273/09-2023 от 22.09.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/18-07/23 от 20.07.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель пожарной опасности определен, в соответствии со ст. 13, п. 4 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: в упакованном виде на деревянных поддонах, в штабелях высотой не более 3 метров, в закрытых складах с относительной влажностью воздуха не выше 85%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидком виде. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

26.09.2023

по

25.09.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3319315/baseInfo>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ68.В.01616/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта(стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.6, метод 1	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального Закона от 23.07.2008 г. № 123-ФЗ

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3319315/baseInfo>