РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АБ09.В.00237

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0003766

ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов». ОГРН 1033265004519.
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. С.Перовской, д.83.
Телефон: 8-800-222-66-09, факс. 8-4832-60-60-09. E-mail info@bztm.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов». ОГРН 1033265004519.
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. С.Перовской, д.83.
Телефон: 8-800-222-66-09, факс. 8-4832-60-60-09. E-mail info@bztm.su.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: ул.Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий стальной круглого сечения с ниппельным соединением (толщина стенки 0,5мм и 0,7мм) с комплексной системой конструктивной огнезащиты воздуховодов «Огнемат Вент», монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № ВО-02500345-01/30-180 (см. приложение на бланке № 0003783).
Код ОК 034 (ОКПД-2): 28.25.30.110.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003783.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№266Р/14-0ИТР-17, 267Р/140И-ТР-17 от 07.07.2017г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015г.
Акт о результатах анализа состояния производства №129-РА от 13.06.2017г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технологический регламент № ВО-02500345-01/30-180.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.07.2017 **по** 10.07.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — К.Н.Нуйкова (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — О.Е.Карпова (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции ООО «ЮРЦЭПБС» RA.RU.11АБ09

ЗНАКОМПЕНИЯ ДЛЯ

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АБ09.В.00237

(обязательная сертификация)

№ 0003783

Пределы огнестойкости воздуховодов огнестойких стальных круглого сечения с ниппельным соединением с комплексной системой конструктивной огнезащиты воздуховодов «Огнемат Вент», монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № ВО-02500345-01/30-180, в зависимости от конструкции комплексной системы конструктивной огнезащиты воздуховодов «Огнемат Вент» в составе: материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МПБОР (МБОР) толщиной 5мм (ТУ 5769-004-02500345-2009), огнезащитный состав «ОГНЕМАТ Проф» (ТУ 5772-02500345-2009):

- предел огнестойкости EI60 по ГОСТ Р 53299-2009 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» при толщине материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного МПБОР (МБОР) 5мм и при расходе огнезащитного состава «ОГНЕМАТ Проф» 1,0 кг/м^2 без учета потерь (диаметр воздуховода до 800мм, толщина стенки не менее 0,7мм);

- предел огнестойкости EI60 по ГОСТ Р 53299-2009 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» при толщине материала базальтового огнезащитного рулонного фольгированного МПБОР (МБОР) 5мм и при расходе огнезащитного состава «ОГНЕМАТ Проф» 1,2 кг/м^2 без учета потерь (диаметр воздуховода до 355мм, толщина стенки не менее 0,5мм).

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Орган по сертификации продукции ООО «ОРЦЗПБС» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ RA.RU.11АБ09

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — К.Н.Нуйкова, фамилия

Эксперт (эксперты) — подпись — О.Е.Карпова, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru