

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00241/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010171

Акционерное общество «ТИЗОЛ».

Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. ОГРН: 1026601483886. Телефон: (34-342) 2-62-82, 2-61-04, 2-62-83, 2-51-97, e-mail: sekretar@tizol.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТИЗОЛ».

Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. ОГРН: 1026601483886. Телефон: (34-342) 2-62-82, 2-61-04, 2-62-83, 2-51-97, e-mail: sekretar@tizol.com.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные «EURO-ЛИТ» (без обкладки, в обкладке с одной стороны фольгой, стеклохолстом), плотностью от 50 до 150 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 5762-011-08621635-2009, код ОК 005 (ОКП): 23.99.19.111

изм. 1, имеют показатель пожарной опасности НГ (негорючий материал), что соответствует классу пожарной опасности строительного материала КМ0.

Серийный выпуск. код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ст. 13, ст. 134. Метод испытаний I по ГОСТ 30244-94 «Строительные материалы. Методы испытаний на горючесть».

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-22/09-2019 от 10.09.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 248/ОС-19 от 02.08.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: 4с

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5762-011-08621635-2009, с изм. 1 «Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные «EURO-ЛИТ»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.09.2019 по 10.09.2024



Исполнитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Подпись

В.Н. Сорокин  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.Н. Топчий  
инициалы, фамилия