



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 005906

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 21.06.2024г по 20.06.2027г.

Код ОКПД 2: 23.99.19

№ РОСС RU.OC52.H002980

Код ТН ВЭД: 6806100008

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЗАЛЬТОВЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ООО «БОС») ОГРН: 1121690038040. Место нахождения: 420047, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г КАЗАНЬ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНО-МАРИУПОЛЬСКАЯ, ЗД 87А, ПОМЕЩ 4. Адрес места осуществления деятельности: 301371, РОССИЯ, Тульская обл., Алексинский р-н, г Алексин, ул. Молодежная, дом 26. Телефон: 8-800-775-14-72, адрес электронной почты: info@bos-pro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЗАЛЬТОВЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ООО «БОС») ОГРН: 1121690038040. Место нахождения: 420047, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г КАЗАНЬ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНО-МАРИУПОЛЬСКАЯ, ЗД 87А, ПОМЕЩ 4. Адрес места осуществления деятельности: 301371, РОССИЯ, Тульская обл., Алексинский р-н, г Алексин, ул. Молодежная, дом 26. Телефон: 8-800-775-14-72, адрес электронной почты: info@bos-pro.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер. д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.OC52 от 02.03.2023г. до 01.03.2025г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Комплексная система огнезащиты трубкок кондиционирования марки PRO-CONDITION, состоящая из теплоогнезащитных цилиндров, кашированных неармированной алюминиевой фольгой, марки PRO-PIPE НФ (выпускаемого по ТУ 23.99.19-012-09740968-2024), внутренним диаметром от 7 мм до 108 мм, толщиной от 20 мм до 50 мм и высокотемпературного огнестойкого герметика марки PRO-FIX (выпускаемого по ТУ 20.52.10-059-09740968-2024) для изоляции стыков трубок и несущих элементов, смонтированных по Технологическому регламенту №1705/5 от 20.05.2024 г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30247.1 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30247.0 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». Предел огнестойкости – REI150.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 24437 от 14.06.2024 г., Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

