

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00143

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Базальтовые Огнезащитные Системы» (ООО «БОС»).  
Адрес: 420037, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Челюскина, 33/56, 97.  
ОГРН: 1121690038040. Телефон: +78435247381, адрес электронной почты: info@bos-pro.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Базальтовые Огнезащитные Системы» (ООО «БОС»). Адрес: 420037, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Челюскина, 33/56, 97.  
Адрес места осуществления деятельности: 301371, Россия, Тульская область, район Алексинский, город Алексин, улица Молодежная, дом 26.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум». Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Конструкция огнестойкая из предварительно напряженной железобетонной плиты с конструктивной огнезащитой плитой марки «PRO-BETON», пределом огнестойкости REI240, выпускаемые по ТУ 5769-004-09740968-2015 «Изделия теплоогнезащитные PRO-BETON».  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. Предел огнестойкости REI240 при равномерно распределенной нагрузке 100 кг/м<sup>2</sup>.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-355/10-2022 от 28.10.2022 г. ИЛ "Платинум".  
Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.СМ001.СМК00378 срок действия с 25.10.2022 года по 25.10.2025 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента «Центр по сертификации», Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.3696.04САС0.СМ001.  
ТУ 5769-004-09740968-2015 «Изделия теплоогнезащитные PRO-BETON».

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Хранить на специально оборудованных складах, защищенных от воздействия загрязнений и агрессивных сред. Гарантийный срок при соблюдении заказчиком (потребителем) требований по хранению и транспортировке – 1 (один) год с момента отгрузки изделий с предприятия-изготовителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.10.2022 по 27.10.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов