

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC007/3.Н.00371

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «БАЗАЛЬТОВЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ»
Адрес: 420037, Россия, республика Татарстан, город Казань, улица Челюскина, дом 33/56-97.
ОГРН 1121690038040. + 78435247381, факс: +78435255778. E-mail: info@bos-pro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «БАЗАЛЬТОВЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ»
Адрес: 301371, Россия, Тульская область, город Алексин, улица Молодежная, дом 26.
ОГРН 1121690038040. + 78435247381, факс: +78435255778. E-mail: info@bos-pro.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Общество с ограниченной ответственностью "Платинум", Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Система креплений (подвесы из стальных шпилек из оцинкованной стали диаметром 10 мм) воздуховодов огнестойких с огнезащитными цилиндрами PRO-PIN-VENT, плотностью от 100 до 150 кг/м³, с креплением металлическими стяжками, выпускаемых по ТУ 5769-011-09740968-2017, смонтированных по ТР №1117 от 25.12.2017. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
23.99.19.111
код ТН ВЭД ЕАЭС
6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Конструкции строительные. Цилиндры огнезащитные. Огнезащита креплений воздуховодов-шпилек. Метод испытания на огнестойкость 25.000.00.000-2018 ИО. Предел огнестойкости-R 180 минут при равномерно-распределенной нагрузке 70 кг.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-693/05-2021 от 13.05.2021 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/3 до 04.06.2021 г. Акт анализа состояния производства АПБ/07-042/03-2021 от 11.03.2021 г., проведенного ОС ООО "Платинум", свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5769-011-09740968-2017

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.05.2021 по 12.05.2026

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. О. Соколов

004990