

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00200/23

Серия **RU** № **0426885**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», место нахождения: 427411, Россия, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, 62, адрес места осуществления деятельности: 427411, Россия, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, 62, ОГРН 1121828000150, Телефон: 8-800-505-48-90, Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», место нахождения: 427411, Россия, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, 62, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427411, Россия, Удмуртская республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, 62.

ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий металлический из сборных элементов на фланцевом соединении из стали толщиной стенки не менее 0,8 мм (гидравлический диаметр 1080 мм) прямоугольного сечения с системой комплексной огнезащиты марки «ОБМ-Вент», состоящей из: огнезащитного покрытия «Expert Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014 «Огнезащитное покрытие «Expert Premium», «Expert Standart»)) с расходом 2,3 кг/м², огнезащитного базальтового материала «ОБМ-13» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. 1 «Огнезащитные Базальтовые Материалы»), толщиной 13 мм, плотностью не менее 75 кг/м³, огнезащитного покрытия «Expert Standart» (ТУ 2262-001-38653408-2014 «Огнезащитное покрытие «Expert Premium», «Expert Standart»)) с расходом 0,6 кг/м², огнезащитного базальтового материала «ОБМ-13Ф» (ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. 1 «Огнезащитные Базальтовые Материалы»), толщиной 13 мм, плотностью не менее 75 кг/м³, смонтированного согласно Технологическому регламенту № В-005/240 от 17.02.2023 «Система комплексной огнезащиты воздуховодов «ОБМ-Вент»». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1827/ТР от 04.04.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1302/23 от 06.03.2023 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI 240.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.04.2023 **ПО** 06.04.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

М.П. Чарушкин Степан Владимирович

(Ф.И.О.)