

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЧС13.В.00390/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»),
место нахождения 117623, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, 1, СТР.1-2, КОМ.27,
ОГРН 1027739428353, ИНН 7725117312, телефон +7 495 215 20 15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОЗ» (ООО «КРОЗ»),
место нахождения 117623, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, 1, СТР.1-2, КОМ.27,
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 242603, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ДЯТЬКОВО, УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО, ДОМ 19, КОРПУС 4,
ОГРН 1027739428353, ИНН 7725117312, телефон +7 495 215 20 15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»,
место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, регистрационный номер
RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 529 8561, e-mail: pojtest@mail.ru, орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал базальтовый тепло-огнезащитный рулонный
«ОгнеВент-Базальт» ТУ 5769-015-54737814-2008 с изм.1
«Материал базальтовый тепло-огнезащитный рулонный
«ОгнеВент-Базальт». Технические условия», кашированный
алюминиевой фольгой с одной стороны, толщина материала
от 10 до 100 мм, плотность не менее 30 кг/м³
Серийный выпуск

код ОКП
код ОКПД 2: 23.99.19.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: НГ (негорючие материалы)
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 1043-3.1-ОС-2021 выдан 18.05.2021
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИИ02
Акт о результатах анализа состояния производства № 15914/15915 от 30.07.2021
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5769-015-54737814-2008 с изм.1 «Материал базальтовый тепло-огнезащитный рулонный ОгнеВент-Базальт.
Технические условия» от 01.01.2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

13.08.2021

13.08.2026



Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

Е.Н. Мизина

Е.М. Бородаенко