

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00787**

(номер сертификата соответствия)

35563

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ-ОГНЕЗАЩИТА» (ООО «КРОЗ-ОГНЕЗАЩИТА»). Адрес: 117105: г. Москва, Варшавское шоссе, д.1А, ком. 27; e-mail: osk@croz.ru. Тел/факс 8 (495) 215-20-15.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ-ОГНЕЗАЩИТА» (ООО «КРОЗ-ОГНЕЗАЩИТА»). Адрес производства: 242603, Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Луначарского д.19, корп.4. Тел. 8 (495) 215-20-15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»
143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, стр.1, оф. 606, тел: (905) 520-52-62, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкий кабельный короб с габаритными размерами 420x740 мм, изготовленный из огнезащитных панелей ОгнеВент-К (ТУ 5716-021-18594046-2023), с общей толщиной 60 мм, с нанесенным огнезащитным составом ПВК-2002 (ТУ 5765-005-54737814-2002 с изм.1) на все стыки короба с расходом 0,9 кг/м². Монтаж согласно технологическому регламенту 21/5716.

код ОКПД2

27.33.13.190

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний).
Время сохранения работоспособности 180 мин.**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 105Д-23 от 04.12.2023 г. Испытательная лаборатория ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТР № 21/5716, ТУ 5765-005-54737814-2002 с изм.1, ТУ 5716-021-18594046-2023, ТУ 5716-024-18594046-2023, ТУ 5716-020-18594046-2023, ТУ 5716-017-18594046-2023, ТУ 5769-023-18594046-2023, ТУ 2316-002-54737814-2012

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с **11.12.2023** по **10.12.2028**Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт

А.Н. Ерофеев
И.О. Фамилия**А.А. Васильев**
И.О. Фамилия* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМБ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf